



Rekonštrukcia zdroja tepla a chladu pre lakovaciu linku

Investor:

PLASTIC OMNIUM
AUTO EXTERIORS, s.r.o.
900 55 Lozorno 995

Zmluvný partner:

COFELY, a.s.
Mlynské Nivy 61
827 11 Bratislava

Názov akcie:

Rekonštrukcia zdroja tepla a chladu

Realizácia:

máj – august 2015

Technické parametre:

Chladiaci výkon	3 x 500 kW
Teplota chladiacej vody	7/12 °C
Teplota glykolu	45/50 °C
3 ks tepelné čerpadlo	CARRIER, typ 30XW
6 ks čerpadlá KSB	KSB, typ ETL
2 ks nádoba	typ HVDT



PRIMACHLAD S.R.O.

Potočná 51
080 06 Prešov
Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

IČO: 45 524 271
IČ DPH: SK2023029019
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
č. ú.: 0505372344 / 0900
IBAN: SK3709000000000505372344
BIC: GIBASKBX



V roku 2015 fy. PRIMACHLAD, s.r.o. Prešov realizovala dodávku a montáž chladiaceho zariadenia za účely zefektívnenie prevádzky lakovacej linky. Predmetom realizácie bol projekt, dodávka a montáž chladiaceho zariadenia pozostávajúceho z troch tepelných čerpadiel zabezpečujúcich súčasne zdroj tepla a chladu pre napojenie VZT jednotiek lakovacej linky vr. 6 ks obehových in-lineových čerpadiel a dvoch akumulčných nádob.

