



Technológia chladenia zimného štadióna v obci Čaňa pri Košiciach

Investor:

Obec Čaňa
Osloboditeľov 22
044 14 Čaňa

Názov akcie:

Stavba Čaňa krytý zimný štadión -
dodávka a montáž technológie
chladenia zimného štadióna

Realizácia:

december 2010 – február 2011

Technické parametre:

Chladiaci výkon	360 kW
Veľkosť ľadovej plochy	26 x 56 m
Teplota nemrznúcej zmesi	- 10 a -12 °C
Počet kompresorov	2 ks
Skrut. kompresory s frekven. meničmi otáčok	



PRIMACHLAD S.R.O.

Potočná 51
080 06 Prešov
Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

IČO: 45 524 271
IČ DPH: SK2023029019
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
č. ú.: 0505372344 / 0900
IBAN: SK3709000000000505372344
BIC: GIBASKBX

Na prelome rokov 2010 a 2011 spoločnosť PRIMACHLAD, s.r.o. realizuje kompletnú dodávku a montáž technológie chladenia ľadovej plochy vr. dodávky mantinelov a chladiacej betónovej dosky.

Ako chladiace zariadenie bola inštalovaná vzduchom chladenia freónová chladiaca jednotka pre ochladzovanie nemrznúcej kvapaliny.

Chladiaca jednotka je vybavená frekvenčnými meničmi otáčok pre lepšiu hospodárnosť celého chladiaceho zariadenia.

