



Chladienie distribučného centra BILLA Petrovany

Investor:

BILLA, s.r.o.
Bajkalská 19/A
821 02 Bratislava

Názov akcie:

Rekonštrukcia chladienia
distribučného centra BILLA
Petrovany

Realizácia:

01-04/2024

Technické parametre:

Chladiaci výkon	1134 kW
Výrobca chillerov	GEA/BluAstrum
Teplota na výparníku	-4/-8 °C
Kondenzačná teplota NH3	42 °C
Využitie odpadového tepla	Áno, na odtápanie chladičov vzduchu



Kúpeľná 3
080 01 Prešov
Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK2120638058
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606
BIC: GIBASKBX

V roku 2024 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala kompletnú rekonštrukciu chladiaceho zariadenia distribučného skladu na nepriamy čpavkový systém chladienia s použitím glykolových chladičov vzduchu v chladených priestoroch. Potrubné rozvody chladienia a odtápania v chladených skladov sa realizovali v nerezovom prevedení. Súčasťou rekonštrukcie bola kompletná inštalácia okruhu využívania odpadového tepla z chladiaceho zariadenia za účelom optimalizácie prevádzkových nákladov.

